

国家建筑材料工业建筑五金水暖产品质量监督检验测试中心

检验报告附图附照专用表

共 页第 页

此页无正文





CNACL

No. 0730



建材质量监督字15号



(CMA) 质监认字(15)第009号

NO. GTS0301006

检 验 报 告

产品名称 陶瓷片密封水嘴阀芯

受检单位 匈牙利特瑞兰有限公司上海代表处

检验类别 委托检验

国家建筑材料工业建筑五金水暖产品质量监督检验测试中心





注 意 事 项

1. 报告无“检验报告专用章”或检验单位公章无效。
2. 复制报告未重新加盖“检验报告专用章”或检验单位公章无效。
3. 报告无主检、审核、批准人签章无效。
4. 报告涂改无效。
5. 对检验报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向检验单位提出，逾期不予受理。
6. 一般情况，委托检验仅对来样负责。

地址：北京市崇文门外西唐街 16 号

电话：67126076 67145588

邮编：100062


传真：67145588

编号: GTS0301006

国家建筑材料工业建筑五金水暖产品质量监督检验测试中心

检 验 报 告

共 2 页第 1 页

产品名称	陶瓷片密封水嘴阀芯	型号规格	K40-A
		商 标	K
受检单位	匈牙利特瑞兰有限公司上海代表处	检验类别	委托检验
生产单位	KEROX 公司	样品等级	合格品
抽样地点	上海公司库房	抽样日期	2003 年 1 月 16 日
样品数量	5 个	抽 样 者	陶双庆、赵志远
抽样基数	30000 个	原编号或生产日期	2002 年 11 月
检验依据	GB/T18145——2000《陶瓷片密封水嘴》		
检验项目	阀芯密封性能、流量、开关寿命试验、脉冲试验等共九项。		
检验日期	2003 年 1 月 24 日	完成日期	2003 年 2 月 10 日
检 查 结 论	<p>该批产品经抽样检验, 依据 GB/T18145——2000《陶瓷片密封水嘴》标准, 综合判定为合格。</p>  <p>签发日期: 2003 年 2 月 10 日</p>		
备 注	—		
<p>批准:  审核:  编写: </p>			

陶瓷片密封水嘴阀芯检验表

编号: GTS0301006

型号规格: K40-A

共 2 页第 2 页

序号	检验项目	标准要求	检验结果	评定
1	阀芯密封性能	0.05MPa, 关闭阀芯, 稳压 60s, 出水口无渗漏	无渗漏	合格
		1.6MPa, 关闭阀芯, 稳压 60s, 出水口无渗漏	无渗漏	合格
2	陶瓷片密封面平面度	$\leq 0.3 \mu\text{m}$	0.11	合格
3	陶瓷片密封面粗糙度	$Ra \leq 0.2 \mu\text{m}$	<0.2	合格
4	陶瓷片中心局部凹陷或凸起或边缘塌边或翘边偏差	$\leq 0.25 \mu\text{m}$	0.05	合格
5	陶瓷片硬度	$\geq 1000\text{HV5}$	1413~1449	合格
6	流量	不带附件, 0.3MPa 压力下, 面盆、洗涤水嘴等 $\geq 0.20\text{L/s}$	—	—
		带一个或几个附件, 0.3MPa 压力下, 面盆、洗涤水嘴 $\geq 0.15\text{L/s}$	0.23~0.24	合格
7	开关寿命试验	开关达 2×10^5 次后, 应符合密封、流量的要求	符合要求	合格
8	脉冲试验	经 1.5×10^4 次脉冲试验, 应符合密封、流量的要求	符合要求	合格
9	冷热疲劳试验	经 450 个周期的冷热疲劳试验后, 应符合密封、流量的要求	符合要求	合格

检验日期: 2003 年 1 月 24 日至 2 月 10 日

图
 人
 校
 用